

2024年9月26日

ご近隣の皆様へ

事業者 三菱地所株式会社

施工者 鹿島建設株式会社

(仮称) 豊洲4-2街区開発計画A新築工事
公衆事故の発生について (お詫びとご報告)

謹啓 時下益々ご清祥のことと存じ上げます。ご近隣の皆様には、常日頃本工事にご理解とご協力を賜り、改めて厚く御礼申し上げます。

このたび、2024年9月23日(月)11:55分頃、A棟新築工事 屋上の鉄骨工事において、作業手順の誤りに起因して、鉄骨調整用の器材に過剰な負荷がかかり、破損した際に器材の一部が晴海通り側に落下するという事故を発生させてしまいました。安全を第一に優先して工事を進めるべきところ、このような事故を発生させたことを深くお詫びいたします。

事故発生後、屋上の鉄骨工事等を中止し、決して外部に物が飛散することがないように再発防止策を策定しております。

(再発防止策)

①作業手順に誤りが発生しないよう、今まで一人の作業員が行っていた作業手順点検を、二人で実施するダブルチェック体制とする。

②外周の鉄骨及び防護ネットを先行して設置することにより飛来落下防止を図る。

屋上の鉄骨工事については、上記再発防止策が最終確定されたのちに工事を再開する予定です。

その他の工事においては飛来落下の危険性がないことが確認できたため、9月27日より作業を再開させていただきます。

この度の事故発生と、ご近隣の皆様へ不安とご心配をおかけしたことを、改めて深くお詫びいたします。今後はかかる事態を決して発生させないよう、再発防止策の遵守を徹底いたします。

なお、ご意見・ご要望等ございましたら、大変お手数ではございますが、下記コールセンターにご連絡を賜りますよう、何卒、お願い申し上げます。

謹白

記

【お問合せコールセンター】

コールセンター業務受託者

株式会社 ユーエスアイエンジニアリング

住 所：東京都中央区新川2-3-1

電 話：03-6222-9898

※本書面は、現場ホームページにも掲載しております。

ホームページアドレス：<https://www.kajima-toyosu.jp/>

以 上